Délégation départementale du Cher
Département santé environnementale et déterminants de santé

PRÉFET DU CHER
Liberté
Égalité
Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :
DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU CHER - DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU C
DSDEN - DSDEN
MAIRIE DE SANCOINS - M. LE MAIRE
PISCINE - PISCINE

Dossier suivi par : X.BRACQ/L.FOURRICHON
Téléphone : 02.38.77.33.15/19
courriel : ARS-CVL-DD18-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

Veuillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE DE SANCOINS**
Date du prélèvement : **22/10/2026**
Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Prélevé par : CARSO-JC

N° de prélèvement(s) : 00098617

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN INT
Heure du prélèvement				**09h45**
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	**7,2**
Chlore libre	mg(Cl2)/L	-	-	**1,25**
Chlore libre actif	mg(Cl2)/L	[0,4 ; 1,4]	-	**0,81**
Chlore total	mg(Cl2)/L	-	-	**1,80**
Chlore combiné	mg(Cl2)/L	0,6	-	**0,55**
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	**<10**
Fréquentation instantanée		-	-	**0**
Température de l'eau	°C	-	-	**28,1**
Transparence qualitative *		-	-	**0**

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN INT
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	**<1**
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	**2**
Pseudomonas aéruginosa par 100ml	n/(100mL)	0	-	**<1**
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	**<1**
Chlorures	mg/L	-	250	**136,00**
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	**3,4**
Bromoforme	µg/L	-	-	**<0,50**
Chloroforme	µg/L	-	-	**20**
Chlorodibromométhane	µg/L	-	-	**<0,50**
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	-	**0,51**
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	100	20 **	**20,51**

** Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les bains à remous

CONCLUSION SANITAIRE :	**Signé à Bourges le 10 novembre 2026**
L'eau des bassins est conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation en vigueur.	P/ le Préfet, La référente eaux potable et de loisirs Christelle RAILLARD *christelle raillard*

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

Délégation départementale du Cher
Département santé environnementale et déterminants de santé

PRÉFET DU CHER
Liberté Égalité Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :
COMMUNAUTE COM DES 3 PROVINCES - COMMUNAUTE COMMUNES DES 3 PROVIN
DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU CHER - DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU C
DSDEN - DSDEN
MAIRIE DE SANCOINS - M. LE MAIRE
PISCINE - PISCINE

Dossier suivi par : X.BRACQ/L.FOURRICHON
Téléphone : 02.38.77.33.15/19
courriel : ARS-CVL-DD18-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

Veuillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : PISCINE DE SANCOINS
Date du prélèvement : 22/10/2026
Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Prélevé par : CARSO-JC

N° de prélèvement(s) : 00098617 00098618

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN INT	PATAUGEOIRE INT
Heure du prélèvement				**09h45**	**10h05**
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	**7,2**	**7,2**
Chlore libre	mg(Cl2)/L	-	-	**1,25**	**1,25**
Chlore libre actif	mg(Cl2)/L	[0,4 ; 1,4]	-	**0,81**	**0,81**
Chlore total	mg(Cl2)/L	-	-	**1,80**	**1,75**
Chlore combiné	mg(Cl2)/L	0,6	-	**0,55**	**0,50**
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	**<10**	**<10**
Fréquentation instantanée		-	-	**0**	**0**
Température de l'eau	°C	-	-	**28,1**	**27,9**
Transparence qualitative *		-	-	**0**	**0**

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN INT	PATAUGEOIRE INT
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	**<1**	**<1**
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	**2**	**<1**
Pseudomonas aéruginosa par 100ml	n/(100mL)	0	-	**<1**	**<1**
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	**<1**	**<1**
Chlorures	mg/L	-	250	**136,00**	**136,00**
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	**3,4**	**3,4**
Bromoforme	µg/L	-	-	**<0,50**	**<0,50**
Chloroforme	µg/L	-	-	**20**	**14**
Chlorodibromométhane	µg/L	-	-	**<0,50**	**<0,50**
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	-	**0,51**	**<0,50**
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	100	20 **	**20,51**	**14,00**

** Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les bains à remous

CONCLUSION SANITAIRE :	Signé à Bourges le 10 novembre 2026
L'eau des bassins est conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation en vigueur.	P/ le Préfet, La référente eaux potable et de loisirs Christelle RAILLARD *christelle raillard*

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent